

ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : info@envirolabs.gr,
www.envirolabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2322-1Α

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2322-1-26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 9/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 5/2/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 5/2/2026

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml	TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)	E.COLI (MPN /100 ml)	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (cfu/100 ml)	PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)	CLOSTRIDIUM PERFINGENS (cfu/100 ml)
ΚΑΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΗΛΙΑ N36.63.499 / E022.39.779	17	<1	<1	20	<1	<1	<1
ΓΚΛΕΖΟΥ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ N36.62.203 / E022.39.377	2	<1	<1	10	<1	<1	<1
ΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΜΑΛΑΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ N36.54.558 / E022.41.679	13	<1	<1	27	<1	<1	<1
ΧΟΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ N36.73.363 / E022.33.798	5	<1	<1	10	<1	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ISO 6222	*ISO 9308-2	*ISO 9308-2	ISO 6222	*ISO 7899-2	ISO 16266/2006	ISO 6461-2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	-	<1	<1	-	<1	-	<1

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

(2) ΑΡΗΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24th EDITION)

(3) *Εντός του ΕΠΕΔ του Εργαστηρίου ISO-IEC 17025:2017 - Αρ Πιστοποιητικού :694-4

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2322-1Α

~~ΓΙΑΝΝΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14591
ΑΦΜ: 032627986 ΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 27350 - 23871
ENVIROLABS~~

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚ Ο ΧΛΩΡΙΟ (Cl) ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C) ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)	ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ NH₄ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΝΙΤΡΩΔΗ NO₂ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΟΣΜΗ -	ΓΕΥΣΗ -	ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l pt/co)	ΘΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)
ΚΑΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΗΛΙΑ N36.63.499 / E022.39.779	0,05	7,7 /(20C°)	419	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΚΛΕΖΟΥ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ N36.62.203 / E022.39.377	0,04	7,9 /(21C°)	412	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΜΑΛΑΓΑ ΝΙΚΟΛΛΟΥ N36.54.558 / E022.41.679	0,07	7,8 /(21C°)	401	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΧΟΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ N36.73.363 / E022.33.798	<0,01	8,2 /(22C°)	399	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	APHA 4500 GL/Cl	*IN HOUSE ANALOGUS APHA² 4500 H⁺ B.	*IN HOUSE ANALOGUS APHA 2510	*MERCCK³	*MERCCK⁴	-	-	APHA 2120 B	APHA 2130 B
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (I) (ΟΡΙΑ)	0,50 (mg/l)	6,5 – 9,5	2500 Ms/cm	0,50 mg/l	0,50 mg/l	-	-	-	-

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2322-1Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από, τα παραπάνω σημεία δειγματοληψίας , ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης .