

# ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : [info@envirolabs.gr](mailto:info@envirolabs.gr),  
[www.envirolabs.gr](http://www.envirolabs.gr)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2346-6

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2346-6-26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 17/3/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 12/3/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 12/3/2026

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml	TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)	E.COLI (MPN /100 ml)	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (cfu/100 ml)	PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)	CLOSTRIDIUM PERFINGENS (cfu/100 ml)
ΚΑΠΟΙ (ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑ) ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ ΒΑΣ. N36.45.717 / E022.45.219	52	<1	<1	48	<1	<1	<1
ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ N36.49.352 / E022.40.280	10	<1	<1	19	<1	<1	<1
ΚΑΦΙΟΝΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</b>	ISO 6222	*ISO 9308-2	*ISO 9308-2	ISO 6222	*ISO 7899-2	ISO 16266/2006	ISO 6461-2
<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	-	<1	<1	-	<1	-	<1

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

(2) ΑΡΗΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24<sup>th</sup> EDITION)

(3) \*Εντός του ΕΠΕΔ του Εργαστηρίου ISO-IEC 17025:2017 - Αρ Πιστοποιητικού :694-4

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2346-6

~~ΓΙΑΝΝΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 14591  
ΑΦΜ: 032627900 ΛΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΤΗΛ: 27350 - 23871  
ENVIROLABS~~

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2346-6

<b>ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ</b>	<b>ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚ Ή ΧΛΩΡΙΟ (Cl) ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)</b>	<b>PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ</b>	<b>ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C)  ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)</b>	<b>ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ  NH<sub>4</sub> ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)</b>	<b>ΝΙΤΡΩΔΗ  NO<sub>2</sub> ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)</b>	<b>ΟΣΜΗ  -</b>	<b>ΓΕΥΣΗ  -</b>	<b>ΧΡΩΜΑ  ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l pt/co)</b>	<b>ΘΟΛΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)</b>
ΚΑΠΟΙ (ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑ) ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ ΒΑΣ. N36.45.717 / E022.45.219	0,02	7,8 /(21C°)	1259	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ N36.49.352 / E022.40.280	0,03	7,9 /(20C°)	394	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΚΑΦΙΟΝΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	0,02	8,0 /(20C°)	415	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</b>	<b>ΑΡΗΑ 4500 GL/Cl</b>	<b>* IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ <sup>2</sup> 4500 H<sup>+</sup> B.</b>	<b>*IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ 2510</b>	<b>*MERCK<sup>3</sup></b>	<b>*MERCK<sup>4</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ΑΡΗΑ 2120 B</b>	<b>ΑΡΗΑ 2130 B</b>
<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (1) (ΟΡΙΑ)</b>	<b>0,50 (mg/l)</b>	<b>6,5 – 9,5</b>	<b>2500 Ms/cm</b>	<b>0,50 mg/l</b>	<b>0,50 mg/l</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2346-6-1

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από, , ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν ,ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης .