

# ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : [info@envirolabs.gr](mailto:info@envirolabs.gr),  
[www.envirolabs.gr](http://www.envirolabs.gr)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2386-5A

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2386-15-26

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 8/5/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 4/5/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 4/5/2026

| ΣΗΜΕΙΟ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ   | ΣΥΝ.<br>ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ<br>(22° C) cfu/ml | TOTAL<br>COLIFORMS<br>(MPN /100 ml) | E.COLI<br>(MPN /100 ml) | ΣΥΝ.<br>ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ<br>(37° C) cfu/ml | ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ<br>(cfu/100 ml) | PSEUDOMONAS<br>AERUGINOSA<br>(cfu/100 ml) | CLOSTRIDIUM<br>PERFINGENS<br>(cfu/100 ml) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| ΛΙΜΝΗ ΓΥΘΕΙΟΥ<br>ΦΟΥΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΛΕΩ.<br>N36.77.065 / E022.52.344  | 22                                   | <1                                  | <1                      | 15                                   | <1                           | <1  | <1  |
| ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ<br>ΣΙΓΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ<br>N36.78.719 / E022.57.206 | 11                                   | <1                                  | <1                      | 31                                   | <1                           | <1  | <1  |
| <b>ΜΕΘΟΔΟΣ<br/>ΕΞΕΤΑΣΗΣ</b>  | ISO 6222                             | *ISO 9308-2                         | *ISO 9308-2             | ISO 6222                             | *ISO 7899-2                  | ISO 16266/2006                            | ISO 6461-2                                |
| <b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>  | -                                    | <1                                  | <1                      | -                                    | <1                           | -   | <1  |

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

(2) ΑΡΦΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24<sup>th</sup> EDITION)

(3) \*Εντός του ΕΠΕΔ του Εργαστηρίου ISO-IEC 17025:2017 - Αρ Πιστοποιητικού :694-4

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2386-5Α

~~ΓΙΑΝΝΙΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14591  
ΑΦΜ: 032627960 ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΤΗΛ: 27350 - 23871  
ENVIROLABS~~

| <b>ΣΗΜΕΙΟ<br/>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ</b>  | <b>ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ<br/>ΣΤΟΙΧΕΙΟ:<br/>ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚ<br/>Ο ΧΛΩΡΙΟ (Cl)<br/>ΜΟΝΑΔΑ:<br/>(mg/l)</b> | <b>PH<br/>/<br/>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ</b>  | <b>ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ<br/>(20°C)<br/><br/>ΜΟΝΑΔΑ:<br/>(μS/cm)</b> | <b>ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ<br/><br/>NH<sub>4</sub><br/>ΜΟΝΑΔΑ:<br/>(mg/l)</b> | <b>ΝΙΤΡΩΔΗ<br/><br/>NO<sub>2</sub><br/>ΜΟΝΑΔΑ:<br/>(mg/l)</b> | <b>ΟΞΜΗ<br/><br/>-</b> | <b>ΓΕΥΣΗ<br/><br/>-</b> | <b>ΧΡΩΜΑ<br/><br/>ΜΟΝΑΔΑ:<br/>(mg/l pt/co)</b> | <b>ΘΟΛΟΤΗΤΑ<br/><br/>ΜΟΝΑΔΑ:<br/>(NTU)</b> |
|---|---|--|--|---|---|------------------------|-------------------------|--|--|
| ΛΙΜΝΗ ΓΥΘΕΙΟΥ<br>ΦΟΥΡΟΝΟΣ<br>ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΛΕΩ.<br>N36.77.065 / E022.52.344    | 0,08  | 7,9<br>/(22C°)   | 389  | <0,03   | <0,03   | ΑΠΟΥΣΙΑ                | ΑΠΟΔΕΚΤΗ                | <1   | <1   |
| ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑ<br>ΚΟΥ<br>ΣΠΟΥΛΑΚΗ<br>ΚΩΝ/ΝΟΥ<br>N36.78.719 / E022.57.206 | 0,10  | 8,0<br>/(22C°)   | 394  | <0,03   | <0,03   | ΑΠΟΥΣΙΑ                | ΑΠΟΔΕΚΤΗ                | <1   | <1   |
| <b>ΜΕΘΟΔΟΣ<br/>ΕΞΕΤΑΣΗΣ</b>   | <b>ΑΡΗΑ 4500<br/>GL/Cl</b>  | <b>* IN HOUSE<br/>ANALOGUS<br/>ΑΡΗΑ <sup>2</sup><br/>4500 H<sup>+</sup> B.</b> | <b>*IN HOUSE ANALOGUS<br/>ΑΡΗΑ 2510</b>                    | <b>*MERCK<sup>3</sup></b>                                       | <b>*MERCK<sup>4</sup></b>                                     | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>ΑΡΗΑ 2120 B</b>                             | <b>ΑΡΗΑ 2130 B</b>                         |
| <b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ<br/>ΤΙΜΗ (1)<br/>(ΟΡΙΑ)</b>                                | <b>0,50 (mg/l)</b>  | <b>6,5 – 9,5</b>   | <b>2500 Ms/cm</b>  | <b>0,50 mg/l</b>  | <b>0,50 mg/l</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                   |

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2386-5Α

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2386-5Α

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από, ΛΙΜΝΗ ΓΥΘΡΙΟΥ , ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ , ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν , ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης .