

ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : info@envirolabs.gr,
www.envirolabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 6-33-1

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 16/8/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 12/8/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 6-33-1-26
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 12/8/2026

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml	TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)	E.COLI (MPN /100 ml)	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (cfu/100 ml)	PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)	CLOSTRIDIUM PERFINGENS (cfu/100 ml)
ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	88	<1	<1	114	<1	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ISO 6222	ISO 9308-2	ISO 9308-2	ISO 6222	ISO 7899-2	ISO 16266/2006	ISO 6461-2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	-	<1	<1	-	<1	-	<1

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

(2) ΑΡΗΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24th EDITION)

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

ΓΙΑΝΝΙΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14591
ΑΦΜ: 032627500
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΤΗΛ: 27350 - 23871
ENVIROLABS

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 6-33-1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (Cl) ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C) ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)	ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ NH₄ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΝΙΤΡΩΔΗ NO₂ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l)	ΟΣΜΗ -	ΓΕΥΣΗ -	ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/l pt/co)	ΘΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)
ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	0,22	8,1 /(21C°)	380	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	APHA 4500 GL/CI	* IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ ² 4500 H⁺ B.	*IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ 2510	*MERCK³	*MERCK⁴	-	-	ΑΡΗΑ 2120 B	ΑΡΗΑ 2130 B
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (1) (ΟΡΙΑ)	0,50 (mg/l)	6,5 – 9,5	2500 Ms/cm	0,50 mg/l	0,50 mg/l	-	-	-	-

-ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 6-33-1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από, τα παραπάνω σημεία δειγματοληψίας , ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν , ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ , για νερά ανθρώπινης κατανάλωσης .