

ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail : info@envirolabs.gr,
www.envirolabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2432-1Α

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 14/9/2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 10/9/2026

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2432-1-26
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 10/9/2026

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml	TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)	E.COLI (MPN /100 ml)	ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (cfu/100 ml)	PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)	CLOSTRIDIUM PERFINGENS (cfu/100 ml)
ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑ ΚΟΥΡΕΒΕΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ N36.63.430/E022.48.519	3	<1	<1	10	<1	<1	<1
ΧΙΜΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ N36.64.854 / E022.46.204	19	<1	<1	49	<1	<1	<1
ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ N36.58.618 /E022.46.768	27	<1	<1	19	<1	<1	<1
ΜΕΣΑ ΧΩΡΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ N36.56.184 / E022.46.646	9	<1	<1	33	<1	<1	<1
ΜΑΡΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙ N36.42.518/E022.47.522	11	<1	<1	20	<1	<1	<1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ISO 6222	*ISO 9308-2	*ISO 9308-2	ISO 6222	*ISO 7899-2	ISO 16266/2006	ISO 6461-2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	-	<1	<1	-	<1	-	<1

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

- (2) ΑΡΗΑ (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24th EDITION)
- (3) * Εντός του ΕΠΕΔ του Εργαστηρίου ISO-IEC 17025:2017 - Αρ Πιστοποιητικού :694-4

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2432-1Α

ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Δ.
ΧΗΜΙΚΟΣ
(Msc χημεία τροφίμων)

Γιαννιός Δ.Κων/νος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
(Msc τεχ/για τροφίμων)

ΓΙΑΝΝΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 114591
ΑΦΜ: 032627964
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 27350 - 23871
ENVIROLABS

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2432-1Α

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (Cl) ΜΟΝΑΔΑ:(mg/lit)	PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -	ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20°C) ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)	ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ NH₄ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/lit)	ΝΙΤΡΩΔΗ NO₂ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/lit)	ΟΣΜΗ -	ΓΕΥΣΗ -	ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΑΔΑ: (mg/lit pt/co)	ΘΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)	Σίδηρος (Fe) ΜΟΝΑΔΑ: (μg/lit)	Αργίλιο (Al) ΜΟΝΑΔΑ: (μg/lit)
ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑ ΚΟΥΡΕΒΕΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ N36.63.430/E022.48.519	0,09	7,4 /(21C°)	663	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1	<10	<10
ΧΙΜΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ N36.64.854 / E022.46.204	0,10	7,8 /(21C°)	456	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1	<10	<10
ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ N36.58.618 /E022.46.768	0,15	7,9 /(21C°)	394	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1	<10	<10
ΜΕΣΑ ΧΩΡΑ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ N36.56.184 / E022.46.646	0,12	7,7 /(22C°)	397	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1	<10	<10
ΜΑΡΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙ N36.42.518/E022.47.522	0,08	7,9 /(22C°)	741	<0,03	<0,03	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1	<10	<10
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	APHA 4500 GL/Cl	* IN HOUSE ANALOGUS APHA ² 4500 H⁺ B.	*IN HOUSE ANALOGUS APHA 2510	*MERCK³	*MERCK⁴	-	-	APHA 2120 B	APHA 2130 B	APHA 3113	APHA 3113
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (1) (ΟΡΙΑ)	0,50 (mg/lit)	6,5 – 9,5	2500 Ms/cm	0,50 mg/lit	0,50 mg/lit	-	-	-	-	200 (μg/lit)	200 (μg/lit)

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2432-1Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από,ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ,ΧΙΜΑΡΑ , ΔΡΥΜΟ , ΜΕΣΑ ΧΩΡΑ , ΜΑΡΜΑΡΙ ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν , ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης .