ENVIROLABS

Εργαστήριο Γεωργικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων / **Τηλ. – Fax : 27350 – 23871 / e - mail :** info@envirolabs.gr,
www.envirolabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2448-1Α

ΠΕΛΑΤΗΣ : Δ.Ε.Υ.Α-Α.Μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/11/2026 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: 30-10-2026 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2448-1-26
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ :30/10/2025

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	**ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (22° C) cfu/ml**	***TOTAL COLIFORMS (MPN /100 ml)**	***E.COLI (MPN /100 ml)**	**ΣΥΝ. ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (37° C) cfu/ml**	***ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (cfu/100 ml)**	**PSEUDOMONAS AERUGINOSA (cfu/100 ml)**	**LEGIONELLA SPP (cfu/lt)**
ΠΕΤΡΙΝΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Ν36.84.272/Ε022.49.634	15	<1	<1	8	<1	<1	<500
ΠΕΤΡΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.84.272 / Ε022.49.634	5	<1	<1	<1	<1	<1	<500
ΑΙΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Ν36.79.628/Ε022.51.223	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ Ν36.75.478/Ε022.56.432	10	<1	<1	12	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν36.75.551 /Ε022.56.978	5	<1	<1	5	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ¨Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.75.576/Ε022.56.885	1	<1	<1	<1	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ¨Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν36.75.324 / Ε022.56.917	8	<1	<1	10	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν36.76.150 / Ε022.55.790	23	<1	<1	5	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ¨Γ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.76.308 / Ε022.56.073	30	<1	<1	41	<1	<1	<500

ΓΥΘΕΙΟ Ϋ́Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.76.521 / Ε022.56.402	19	<1	<1	22	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν36.76.244 / Ε022.56.590	7	<1	<1	16	<1	<1	<500
ΓΥΘΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν36.76.606 / Ε022.56.633	61	<1	<1	80	<1	<1	<500
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	70	<1	<1	50	<1	<1	<500
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	*ISO 6222*	*ISO 9308-2*	*ISO 9308-2*	*ISO 6222*	*ISO 7899-2*	ISO 16266/2006	*ISO 11731:2017*
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	-	*<1*	*< 1*	-	*<1*	-	*<1000/LT*

(1) Παραμετρική Τιμή (Κ.Υ.Α Δ1 (δ)/ΓΠ οικ27829)

(2) ΑΡΗΑ *(STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER , 24nd EDITION)*


*(3) *Εντός του ΕΠΕΔ του Εργαστηρίου ΑΡ 694-4 / ISO 17025-2017*

Τέλος Πιστοποιητικού Ανάλυσης

-ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2448-1Α

Γιαννιός .Δ.Κων/νος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

(Msc τεχ/για τροφίμων)



ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	***ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ (Cl)*** **ΜΟΝΑΔΑ: (mg/lt)**	****PH / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ*** -	***ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (20ºC)** **ΜΟΝΑΔΑ: (μS/cm)**	**ΟΣΜΗ** -	**ΓΕΥΣΗ** -	**ΧΡΩΜΑ** **ΜΟΝΑΔΑ: (mg/lt pt/co)**	**ΘΟΛΟΤΗΤΑ** **ΜΟΝΑΔΑ: (NTU)**
ΠΕΤΡΙΝΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Ν36.84.272/Ε022.49.634	<0,01	7,7 /(22C^{O})	404	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΠΕΤΡΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.84.272 / Ε022.49.634	0,04	7,7 /(21C^{O})	397	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΑΙΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Ν36.79.628/Ε022.51.223	0,02	7,7 /(21C^{O})	395	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΝΤΩΝ Ν36.75.478/Ε022.56.432	0,01	8,0 /(21C^{O})	389	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν36.75.551 /Ε022.56.978	<0,01	7,8 /(21C^{O})	844	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1

ΓΥΘΕΙΟ ¨Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.75.576/Ε022.56.885	<0,01	7,8 /(21C^{O})	845	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ¨Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν36.75.324 / Ε022.56.917	0,04	7,8 /(21C^{O})	844	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ 1^{Ο} ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν36.76.150 / Ε022.55.790	0,02	7,8 /(20C^{O})	838	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ¨Γ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.76.308 / Ε022.56.073	0,03	7,8 /(21C^{O})	845	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ¨Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν36.76.521 / Ε022.56.402	0,02	7,8 /(20C^{O})	848	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν36.76.244 / Ε022.56.590	0,01	7,9 /(20C^{O})	836	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΓΥΘΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν36.76.606 / Ε022.56.633	0,01	7,8 /(20C^{O})	845	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	<0,01	8,0 /(19C^{O})	372	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ	<1	<1
-	***ΑΡΗΑ 4500 GL/Cl***	*IN HOUSE ANALOGUS **ΑΡΗΑ [2] 4500 H^{+} Β.**	*IN HOUSE ANALOGUS ΑΡΗΑ 2510	**-**	**-**	**ΑΡΗΑ 2120 Β**	**ΑΡΗΑ 2130 Β**
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (1) (ΟΡΙΑ)	***0,50*** **(mg/lt)**	**6,5 – 9,5**	***2500*** **μS/cm**	**-**	**-**	**-**	**-**

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : 2448-1Α

- Τα δείγματα που ελήφθησαν από τα παραπάνω σημεία δειγματοληψίας, ως προς τις παραπάνω παραμέτρους που εξετάστηκαν , ανταποκρίνονται των προδιαγραφών της αρμόδιας ΚΥΑ , για νερά ανθρώπινης κατανάλωσης .